永州市政府采购文件

采购项目名称：	宁远县殡仪馆空调采购安装项目
采购人：	宁远县民政局
采购方式：	竞争性谈判
采购代理机构：	永州市公共资源交易中心
委托代理编号：	YZGZ-2026CGTP020
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额0元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 集中代理机构 支付
采购计划编号：	永宁财采计[2026]026169号
采购项目预算：	549,837.71元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年11月09日

需求编制人签章：

何武

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	549,837.48	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县殡仪馆空调采购安装项目	580,000	宁远县殡仪馆需采购空调专用设备(具体购内容以招标文件为准)	2026-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：549,837.48元

包概述：宁远县殡仪馆空调采购安装项目				
评标方法： 最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上

传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	大2P挂机(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	4,535.08	29	131,517.32

本货物共设置了11条参数。

其中：实质性参数：11条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大2P挂机	1.变频/定频：变频；
2	★	大2P挂机	2.能效等级：一级；
3	★	大2P挂机	3.能效比：≥4.70；
4	★	大2P挂机	4.制冷量：≥5020W；
5	★	大2P挂机	5.制热量：≥7210W；
6	★	大2P挂机	6.制冷功率：≤1360W；
7	★	大2P挂机	7.制热功率：≤2030W；
8	★	大2P挂机	8.电辅加热功率：≥800W
9	★	大2P挂机	9.循环风量：≥900m3/h；
10	★	大2P挂机	10.室内噪音：20~45dB；
11	★	大2P挂机	11.室外噪音：38~54dB；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	大2P柜机(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	4,733.05	4	18,932.2

本货物共设置了11条参数。

其中：实质性参数：11条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大2P柜机	1.变频/定频：变频；
2	★	大2P柜机	2.能效等级：一级；
3	★	大2P柜机	3.能效比：≥4.70；
4	★	大2P柜机	4.制冷量：≥5100W；
5	★	大2P柜机	5.制热量：≥7200W；
6	★	大2P柜机	6.制冷功率：≤1340W；

7	★	大2P柜机	7.制热功率：≤2000W；		
8	★	大2P柜机	8.电辅加热功率：≥2200W		
9	★	大2P柜机	9.循环风量：≥1350m3/h；		
10	★	大2P柜机	10.室内噪音：21~42dB；		
11	★	大2P柜机	11.室外噪音：43~55dB；		

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	大3P挂机(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	5,463.57	2	10,927.14

本货物共设置了11条参数。

其中：实质性参数：11条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大3P挂机	1.变频/定频：变频；
2	★	大3P挂机	2.能效等级：一级；
3	★	大3P挂机	3.能效比：≥4.40；
4	★	大3P挂机	4.制冷量：≥7300W；
5	★	大3P挂机	5.制热量：≥9800W；
6	★	大3P挂机	6.制冷功率：≤2000W；
7	★	大3P挂机	7.制热功率：≤2950W；
8	★	大3P挂机	8.电辅加热功率：≥1200W
9	★	大3P挂机	9.循环风量：≥1200m3/h；
10	★	大3P挂机	10.室内噪音：21~48dB；
11	★	大3P挂机	11.室外噪音：40~56dB；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	大3P柜机(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	5,455.2	28	152,745.6

本货物共设置了11条参数。

其中：实质性参数：11条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大3P柜机	1.变频/定频：变频；
2	★	大3P柜机	2.能效等级：一级；
3	★	大3P柜机	3.能效比：≥4.40；
4	★	大3P柜机	4.制冷量：≥7200W；
5	★	大3P柜机	5.制热量：≥9500W；
6	★	大3P柜机	6.制冷功率：≤2200W；
7	★	大3P柜机	7.制热功率：≤3000W；
8	★	大3P柜机	8.电辅加热功率：≥2200W
9	★	大3P柜机	9.循环风量：≥1500m3/h；
10	★	大3P柜机	10.室内噪音：21~47dB；

		11	★	大3P柜机	11.室外噪音：44~56dB；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	大5P柜机(A02052305-空调机组)	否	是	否	台	9,065.97	26	235,715.22

本货物共设置了11条参数。

其中：实质性参数：11条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	大5P柜机	1.变频/定频：变频；
2	★	大5P柜机	2.能效等级：一级；
3	★	大5P柜机	3.能效比：≥3.70；
4	★	大5P柜机	4.制冷量：≥12200W；
5	★	大5P柜机	5.制热量：≥13000W；
6	★	大5P柜机	6.制冷功率：≤4400W；
7	★	大5P柜机	7.制热功率：≤4500W；
8	★	大5P柜机	8.电辅加热功率：≥2200W
9	★	大5P柜机	9.循环风量：≥2110m3/h；
10	★	大5P柜机	10.室内噪音：36~52dB；
11	★	大5P柜机	11.室外噪音：43~60dB；

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	大2P挂机	1	大2P挂机	否	无	无
		2	大2P挂机	否	无	无
		3	大2P挂机	否	无	无
		4	大2P挂机	否	无	无
		5	大2P挂机	否	无	无
		6	大2P挂机	否	无	无
		7	大2P挂机	否	无	无
		8	大2P挂机	否	无	无
		9	大2P挂机	否	无	无
		10	大2P挂机	否	无	无
		11	大2P挂机	否	无	无
2	大2P柜机	1	大2P柜机	否	无	无
		2	大2P柜机	否	无	无
		3	大2P柜机	否	无	无
		4	大2P柜机	否	无	无
		5	大2P柜机	否	无	无
		6	大2P柜机	否	无	无

		7	大2P柜机	否	无	无
		8	大2P柜机	否	无	无
		9	大2P柜机	否	无	无
		10	大2P柜机	否	无	无
		11	大2P柜机	否	无	无
3	大3P挂机	1	大3P挂机	否	无	无
		2	大3P挂机	否	无	无
		3	大3P挂机	否	无	无
		4	大3P挂机	否	无	无
		5	大3P挂机	否	无	无
		6	大3P挂机	否	无	无
		7	大3P挂机	否	无	无
		8	大3P挂机	否	无	无
		9	大3P挂机	否	无	无
		10	大3P挂机	否	无	无
		11	大3P挂机	否	无	无
4	大3P柜机	1	大3P柜机	否	无	无
		2	大3P柜机	否	无	无
		3	大3P柜机	否	无	无
		4	大3P柜机	否	无	无
		5	大3P柜机	否	无	无
		6	大3P柜机	否	无	无
		7	大3P柜机	否	无	无
		8	大3P柜机	否	无	无
		9	大3P柜机	否	无	无
		10	大3P柜机	否	无	无
		11	大3P柜机	否	无	无
5	大5P柜机	1	大5P柜机	否	无	无
		2	大5P柜机	否	无	无
		3	大5P柜机	否	无	无
		4	大5P柜机	否	无	无
		5	大5P柜机	否	无	无
		6	大5P柜机	否	无	无
		7	大5P柜机	否	无	无
		8	大5P柜机	否	无	无
		9	大5P柜机	否	无	无
		10	大5P柜机	否	无	无
		11	大5P柜机	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	依合同中约定

2	采购需求	财务	# 采购需求 一、项目基本情况： 1、项目名称：宁远县殡仪馆空调采购安装项目 2、预算金额：549837.71元 3、项目概况：宁远县殡仪馆空调采购大2P挂机29台，大2P柜机4台，大3P挂机2台，大3P柜机28台，大5P柜机26台。 4、供货期：自合同签订后30（日历天）内交货完毕并验收合格。 5、质量保证期：质保期不得低于国家标准年限，质保期内出现质量问题，免费保修。质保期过后只收取成本维修费。 6、交货及服务要求:货到采购人指定地点，包括货物运输、装卸、安装（含安装费）、维护、培训、调试费用等，并验收合格。 二、技术要求： 1、中标人必须保证提供的所有产品技术资料的真实性与合法性。采购人将在产品供货时对中标方所提供的设备进行验货，如存在潜在缺陷或与采购响应文件提供的技术参数及要求不符，采购人有权退货并向中标人索赔。 2、安装：本项目的安装、维护、培训等由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。 3、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。 4、中标人须在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件、易损件的价格清单。 5、在产品使用寿命期内，中标人应保证以低于本次投标的价格供应用户所需设备的原装零件、易损件。 6、投标供应商所投每台空调另备4米的铜管（不可另外收取费用），具体以实际安装需求来计算； 三、售后服务要求 1、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制 造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内立即免费维修或更换，保证设备 及

			时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。 2、在保修期内免费提供零件及服务，并应及时有效。保修期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。 3、中标人应在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务，并进行终身维护。 4、提供7 天×24 小时服务电话，在接到用户报修通知后电话不能解决的，必须 2 小时到达用户现场进行维修，并应在收到用户信息后 8 小时内排除之并交付使用。若 8 小时不能排除故障，必须提供备品备件，确保第二天可以正常使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。 5、本项目投标人所投产品自验收合格之日起 1 年内发生质量问题确保换新。终身保修：若技术参数中对保修期有明确要求的 ，以明确要求为准，（起算日期为验收合格日）。在质保期内，中标人必须及时免费保修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。 四、验收要求 1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收方式为现场验收，对照具体技术指标逐项检查是否达到要求，评判标准是达到 全部技术指标要求为验收合格。 五、付款方式：安装完工后支付20%，验收合格支付30%，正常运转半年后支付47%，剩余部分质保期满后15个工作日付清。 六、其他： 1、本项目采用费用包干方式（包含支架、打孔费、铜管等），投标人应根据项目要求和现场情况，投标报价中包含项目所需的所有设备、附件、辅材、以及产品运输保险保管、安装调试、差旅、材料、食宿、人工、管理、财务、税收等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。投标人在投标前，如需自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生意外自负。 上述项目所有要求，投标人应在投标文件中进行回应，并作出承诺及说明。 2、商务：投标人所投不同功率的空调及外机的须均为同一品牌，否则视为无效

			投标。 3、投标供应商须承诺在中标后五个工作日内提供制造商针对本项目销售及售后服务授权书证明资料并加盖公章（承诺格式自拟）。 七、关于报价： 3、最低报价说明 （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项 目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，本项目给予相关供应商的合理时间确定为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相 关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交 ）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 八、因项目为包干，安装场地复杂所需铜管长度目前不定，需各投标供应商开标前自行到现场实地踏勘，请愿意实地踏勘的各投标供应商于2026年11月5日15:00前往现场，我单位将组织统一踏勘。联系人：何武 电话13353056115。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	是	图片	投标供应商须承诺在中标后五个工作日内提供制造商针对本项目销售及售后服务授权书证明资料并加盖公章（承诺格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理