

永州市政府采购文件

采购项目名称：宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目

采购人：宁远县民政局

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南明干项目管理有限公司

委托代理编号：HNMG-2025CG-0603

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永宁财采计[2025]026105号

采购项目预算：829,650元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025-07-07

采购人签章：

宁远县民政局

需求编制人签章：

于亚妮

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	829,650	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目	884,960	全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器	2025-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：829,650元

包概述：宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	150	5,531	829,650
本货物共设置了17条参数。 其中：实质性参数：17条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目(A02370100-消防设备)	★	独立式智慧烟感一套(一)	1、通讯方式：4G，可支持中国移动、中国电信、中国联通、中国广电物联网卡；2、采集类型：烟雾、温度等；3、温度报警阈值：环境温度 $\geq 57^{\circ}\text{C}$ 时产生告警，环境温度 $> 37^{\circ}\text{C}$ 摄氏度且变化 $\geq 8^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；4、保护面积：30平方米~60平方米；5、报警音量： $\geq 80\text{dB}@3\text{m}$ (A计权)；6、为实现更加精准的烟雾探测能力，设备应采用双发单收结构，具有1个红色光信号发射管、1个蓝光信号发射管和1个光信号接收管；				
2		★	独立式智慧烟感一套(二)	7、设备应采用不小于2800mAh的锂锰电池供电，静态电流 $\leq 5\mu\text{A}$ ，报警电流 $\leq 40\text{mA}$ ，正常工作下，可为设备持续6年及以上供电，具有设备功耗测试数据；				
3		★	独立式智慧烟感一套(三)	8、设备支持多种消音模式，如远程平台消音；本地手动消音，本地红外消音；9、设备可支持烟雾报警、温度报警、拆除报警；10、设备具备抗水汽干扰功能，能在水汽环境中防止误报；				
4		★	独立式智慧烟感一套(四)	11、设备应具有温度报警功能；支持定温报警，当环境温度达到 57°C 时触发报警；支持差温报警，当环境温度 $> 37^{\circ}\text{C}$ 且上升变化 $\geq 8^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 时触发报警；支持将报警信息上传至管理平台(提供能够在全国认证认可信息公共服务平台上“国家级资质认定获证机构查询”或“国家质检中心名录”栏目查询显示的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告复印件加盖投标供应商公章)；				
5		★	独立式智慧烟感一套(五)	12、设备应具备湿度报警功能，当环境湿度大于设定湿度阈值时，将报警信息上传至管理平台；13、设备应具有传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理；				
6		★	独立式智慧烟感一套(六)	14、设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出光故障报警信息，并将故障消息上传至管理平台(提供能够在全国认证认可信息公共服务平台上“国家级资质认定获证机构查询”或“国家质检中心名录”栏目查询显示的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告复印件加盖投标供应商公章)；				
7		★	独立式智慧烟感一套(七)	15、设备上报数据时应能将版本号、型号、电池电压电量、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台(提供能够在全国认证认可信息公共服务平台上“国家级资质认定获证机构查询”或“国家质检中心名录”栏目查询显示的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告复印件加盖投标供应商公章)；				
8		★	独立式智慧烟感一套(八)	16、设备具有烟雾浓度识别功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台(提供能够在全国认证认可信息公共服务平台上“国家级资质认定获证机构查询”或“国家质检中心名录”栏目查询显示的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告复印件加盖投标供应商公章)；				
9		★	独立式智慧烟感一套(赠送1套电池)(九)	17、设备防护等级应不低于IP31，设备内部应具有安全保护器件具备防浪涌功能；18、产品应取得无线电发射设备型号核准证和进网许可证；19、设备需符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心的强制性产品认证证书(3C认证)；				
10		★	4G物联网网络连接(6年)	运营商4G网络，连接稳定				

		11	★	智慧消防平台（6年）（一）	1、产品应用平台满足安全等级保护三级（提供公安部监制、市级公安局信息安全等级保护专用章盖章的产品应用平台安全等级保护三级）（提供证书并加盖投标供应商公章）；
		12	★	智慧消防平台（6年）（二）	2、产品应用平台设备上线、设备报警等操作事务平均响应时间小于5秒，系统容纳数据量不低于500万条（提供第三方CMA或CNAS权威机构软件测评报告复印件并加盖投标供应商公章）；
		13	★	智慧消防平台（6年）（三）	3、产品应用平台应具备完全自主知识产权，取得计算机软著，Web端与APP端分别提供至少一项软著（需提供相关证明文件）；
		14	★	智慧消防平台（6年）（四）	4、用户可以通过产品APP进行烟感设备管理，可直观检查设备运行情况，包括但不限于信号强弱以及故障信息；远程控制设备进行消音（提供APP截图）；
		15	★	智慧消防平台（6年）（五）	5、报警处置：平台应由移动客户端（Android, IOS），网页端组成，管理人员应可以通过处置界面直观了解报警住户的平面图信息和GIS位置信息，以及该位置发生报警的报警日历统计信息，便于管理人员进行下一步处置流程判断；6、烟感设备监测：平台除报警信息外，还应应对烟感设备的在离线状态、监测值（例如迷宫污染程度）、电量、信号等设备信息进行分类统计展示，提供设备故障分析功能，例如频繁离线、频繁信号弱、低电量等，平台可自定义故障参数描述；分析设备是否能够正常使用，且对频繁故障或存在问题的设备可以进行转工单处理，便于消防运营单位对烟感设备安装售后进行管理；平台应支持生成运营月报、年报，支持在线预览或下载至本地。报告内容包括资源接入统计、在离线情况、报警统计、报警处理统计、报警时间段分析、故障统计、故障处理统计等信息，方便运营人员定期检查设备运行状态；7、支持将单位设备分享给小程序用户，小程序用户可通过微信小程序绑定设备。支持小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量；8、支持按照联系人类型和联系人来配置报警通知；支持多种报警通知方式：电话，短信，邮箱，公众号；支持报警通知的多级推送，最多可设置5级；支持设置每一级通知的处理时效：如果用户未在规定时效处理，则进行下一级预案推送；9、支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备，探测器和视频通道；10、平台应支持接入单位报告功能，支持按周、月、年输出接入单位的报表；支持接入单位报表下载和预览；支持按周、月、年下载报警日志和故障日志。支持展示运营总览：包括设备接入总数，本周/月/年接收报警数，已确认/未确认/发生真实火警数量；本周/月/年接收故障数，已处理/未处理数量；平台设备在线率及离线设备数量；
		16	★	智慧消防平台（6年）（六）	11、平台有在岗监控功能：可设置随机查岗次数，系统会根据设置次数随机进行查岗，每天可进行4次随机查岗；可设置特定时间进行自动查岗，每天可设置4次定时查岗；12、支持查看运营单位运营值守情况；接入信息统计：能够查看接入单位和联网单位数量；支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页；13、平台支持展示报警设备在平面图位置，同时也能查看平面图上其他设备，针对正常，报警，故障，离线、未激活设备进行区分，支持平面图放大，缩小，全屏，恢复到默认位置；14、平台应支持接入单位报告功能：支持展示单位基本信息：单位名称，社会信用代码，单位类型，单位性质，行政区划；支持按设备所属系统统计报警数量；支持统计报警数量TOP5报警类型；支持按设备所属系统统计报警集中发生时段，以及该时段报警数量占比；支持统计本周/月/年巡查任务数量，按时完成次数，逾期次数，按时完成率；巡查发现隐患个数，已处理个数，剩余未处理个数；15、平台应具备操作日志：支持记录用户在平台操作的记录，可以查看用户姓名、单位名称、日志类型、日志内容、终端类型/IP、时间。可以根据用户姓名、用户账号、日志类型、时间进行查询；具备展示、查询系统操作日志的功能；16、平台应具备账号管理：支持通过手机号注册账号使用平台；支持系统管理员修改手机号和重置密码；支持用户进行密码重新找回；支持用户对账号进行注销；17、平台应具备报警预案：支持对单位、场所下的设备或单个设备上报警按报警类型和报警源设置报警通知规则；报警类型包括火警、重要告警、一般告警、故障和信息的大类及小类；支持指定报警源，可批量选择单位、场所下的设备或单个设备作为报警源；支持设置多种报警通知方式，包括电话、短信、邮箱、公众号；
		17	★	质保服务（6年）	产品提供设备原厂质保服务

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求

1	宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目	1	独立式智慧烟感一套（一）	否	无	无
		2	独立式智慧烟感一套（二）	否	无	无
		3	独立式智慧烟感一套（三）	否	无	无
		4	独立式智慧烟感一套（四）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		5	独立式智慧烟感一套（五）	否	无	无
		6	独立式智慧烟感一套（六）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		7	独立式智慧烟感一套（七）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		8	独立式智慧烟感一套（八）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		9	独立式智慧烟感一套（赠送1套电池）（九）	是	图片	需提供清晰国家强制性产品认证证书证明文件，并加盖投标供应商公章
		10	4G物联网网络连接（6年）	否	无	无
		11	智慧消防平台（6年）（一）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		12	智慧消防平台（6年）（二）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		13	智慧消防平台（6年）（三）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		14	智慧消防平台（6年）（四）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章
		15	智慧消防平台（6年）（五）	否	无	无
		16	智慧消防	否	无	无

			平台 (6年) (六)			
		17	质保服务 (6年)	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标供应商公章

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县民政局</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目</u></p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>(4) 是否分包：</p> <p>(5) 项目负责人：</p> <p>(6) 联系电话：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p> <p>(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p> <p><input type="checkbox"/> 预付款：<u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></p>

· 分期付款： （应按照季度分期支付合同款项）

· 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

· 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年月日， 完成日期： 年月日。总日历天数： 天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体：

(2) 验收方式：

(3) 验收标准：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

		<p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。</p> <p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲方：（公章） 乙方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电话： 电话：</p> <p>开户银行：</p> <p style="text-align: right;">账 号：</p>
--	--	--

2	采购需求 商务	<p style="text-align: center;">采购需求</p> <p>一、项目概况</p> <p>1、采购项目名称：宁远县全县特困人员家庭安装无线感烟火灾探测器采购项目</p> <p>2、政府采购编号：永宁财采计[2025]026105号</p> <p>3、委托代理编号：HNMG-2025CG-0603</p> <p>4、采购项目预算：829650.00元，超过此预算的视为无效报价</p> <p>二、采购清单表：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">项目名称</th> <th style="width: 20%;">采购内容</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">单位</th> <th style="width: 15%;">单价（元）</th> <th style="width: 25%;">采购预算（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宁远县全县特困人</td> <td>无线感烟</td> <td>5531</td> <td>套</td> <td>150</td> <td>829650</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	采购内容	数量	单位	单价（元）	采购预算（元）	宁远县全县特困人	无线感烟	5531	套	150	829650
项目名称	采购内容	数量	单位	单价（元）	采购预算（元）									
宁远县全县特困人	无线感烟	5531	套	150	829650									

员家庭安装无线感 烟火灾探测器采购 项目	火灾探测 报警器				
----------------------------	-------------	--	--	--	--

三、供货范围：

- 1、产品正常使用时所需的附件、工具等；
- 2、中标方负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；
- 3、中标方负责产品在采购人指定地点的安装、保管，直至项目验收合格；
- 4、中标方负责其派出的施工人员的人身意外保险；
- 5、运输过程发生的一切事故，由中标方承担。

四、质量保证：

- 1、保证所投产品为原厂商原包装且符合国家规定的相应技术标准，并承诺严格按厂家要求质保，且六年免费质保期。质保期满后，采购人有权选择自行维修保养或委托中标方继续维修保养，不管采取何种形式，中标方必须保证能及时、优惠地为采购人提供所需的零配件，并在售后服务承诺书中进行承诺。

五、交货时间、地点及方式

- 1、交货时间：按签订合同为准。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、交货方式：中标方负责货物的运输、保管、安装调试，直至验收合格。
- 4、本项目从货物采购至货物运输至采购人指定交货地点的全部过程中，若与投标文件及合同中不符，采购人要求及时整改，若不进行整改的可终止合同，采购人不承担中标方所产生的任何损失。
- 5、中标方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原石保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、安装调试及验收

- 1、安装区域主要是住宅区域的卧室、客厅，根据户主日常用火用电习惯确定具体安装区域。安装位置建议位于房间居中位置的正上方顶棚。
2. 根据实际绑定3-5名紧急联系人(用户本人、监护人、乡镇专职消防队员/网格员/村社区干部/结对邻里等，主要用于后期预警信息接收提醒，就近救援处置)。
3. 设备安装调试合格之日起30日为试运行期，试运行期满达到验收标准后，中标方向甲方提交书面验收申请，甲方根据乙方申请开始组织相关人员进行验收，验收合格的，由甲方签署相关验收资料。

特困人员家庭安装无线感烟火灾探测报警器验收标准

序号	验收项目	验收标准	验收方法	备注
资料审查	用户确认	上门安装人员携带使用须知，用户手签后留存回执备查。	查询台账资料，全覆盖核查	县市区应全覆盖核查，市州组织此项抽查比例不低于总数的 10%
	照片留档	每户拍3张带水印照片留档备查。照片应能反映安装区域全貌、安装的位置和产品外观规格等。	查询台账资料，全覆盖核查	
	后台查验	从管理后台核查联网的无线感烟火灾探测报警器安装数量和运行情况。	全覆盖核查	
实地抽查	场所是否符合要求	在民政系统登记在册的全省33万分散供养特困人员名单内。	现场核对场所信息	县市区开展实地抽查数量不低于总数的 2%；市州本级至少组织一次专项抽查，对每个县市区抽查不少于5户。
	安装位置是否符合要求	安装区域主要是住宅区域的卧室、客厅，根据户主日常用火用电习惯确定具体安装区域。安装位置建议位于房间居中位置的正上方屋顶面	现场检查安装位置是否准确且牢固	
	现场测试是否正常	烟雾报警器在火灾报警状态时能发出声火灾报警信号，声压 >80dB(3米范围内)。消音、自检按键测试正常，电池、指示灯正常。报警信息通过手机短信、电话等形式成功发送并提醒相关人员，后台终端可试接收到相关报警信息。	现场进行烟雾报警测	

注意事项：

- 1、中标方负责对设备的安装和调试并达到验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏，中标人承担全部赔偿责任。
- 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标方原因造成的，由中标方承担检测费用；否则，由采购人承担。
- 3、产品验收不合格，由中标方退换相关产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标供应商采购，由此带来的一切损失由中标方承担。
- 4、项目完成后，中标方应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购

人。

七、售后服务要求

1、设备维护措施要求提交以下内容：

1.1定期维护计划；

1.2对采购人不定期维护要求的响应措施；

1.3对用户修改设计要求的响应措施。

2、故障响应时间及方式

货物出现故障或质量等问题后，中标人接到通知后随时响应服务，维修人员须在 24 小时内到达现场维修排除故障和解决问题。

3、持续服务保障情况、服务内容

3.1质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标、成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；

3.2质保期：六年

质保期满后无论采购人是否另行选择维保公司，中标、成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

八、付款人及付款方式

1、付款人：宁远县民政局

2、付款方式：具体以双方签订合同约定为准。

十一、其它要求及说明

1、本项目采取费用包干的方式，中标方应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料，以及产品运输保险保管、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标方免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、中标方在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、严格遵守商检法及其实施条例、国家其他有关法律法规以及国家质检总局的相关规定，诚信度较高，连续3年无不良记录。

4、以上所有设备，投标供应商须提前储备备品一套，以便紧急使用。

5、采购需求所有内容，投标供应商须做出承诺，否则投标无效，如虚假响应，采购人有权取消其中标资格。

--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	需提供承诺函（格式自拟），并加盖投标供应商公章

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。